






Lassen SFB-liggers a=5  
 Alle DEMU-Stekendein en stekankers niet voor Ferross  
 +3950  
 1:100

Drsn A en B zie tek.818029-1 (beg.grond)



Drsn 1 zie tek.818029-1



- Lassen SFB-liggers a=5
- Alle DEMU-Stekendein en stekankers niet voor Ferross
- Kolommen gevuld met beton: sterkteklasse C35/45
- Kolommen gevuld met beton en wapening: sterkteklasse C35/45 + betonwapening 4 ø20 (levering aannemer)
- Materiaalkwaliteit tenzij anders aangegeven
- Kop-/voetplaten : S355J2 (volgens EN 10025)
- Profielstaal : S235JR (volgens EN 10025)
- Kokerprofiel (K) : S275J0H (volgens EN 10219)
- Kokerprofiel (KW) : S355J2H (volgens EN 10219)
- Buisprofiel (B) : S235JR (volgens EN 10219)
- Buisprofiel (N) : S235JR (volgens EN 10219)
- SFB-liggers : S355JR (volgens EN 10025)
- Bevestigingsmiddelen kwaliteit 8.8 (volgens EN 15048-1)
- Uitvoering: Elektrolytisch verzinkt/Thermisch verzinkt ISO-passend
- Ankers kwaliteit 4.6
- Uitvoering: Thermisch verzinkt overmaats
- Alle lassen A=4 tenzij anders aangegeven (zie werkplaatstek.)
- Alle afmetingen in mm
- Gaten in beton en metselwerk door aannemer te boren, inclusief aftekenen en plaatsen
- In dakranden voldoende waterspuwers aan te brengen door aannemer om wateraccumulatie te voorkomen
- SFB-liggers afdoende onderstempen door aannemer, onderstemping verwijderen na het aangeieten van de vloer
- Conservering: Staalstralen Sa 2,5 (volgens ISO 8501-1)
- Laag 1: zinkfosfaatprimer dtd. 80µm - RAL9010
- Uitgezonderd kolommen + wvb kelder: Thermisch verzinkt (volgens EN-ISO 1461)

Fabricage en montage volgens  
 NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011  
 Uitvoeringsklasse: EXC2  
 Functionele tolerantie klasse: 1  
 Kwaliteitsniveau lassen: C  
 Voorbeweringsgraad: P1

A	Tek. aangepast + definitief	R.v.O.	21.11.2018
Revisie merk	Revisie omschrijving	Getekend	Revisie datum
Werk: Nieuwbouw Eyescan Utrecht		Getekend: R.v.O.	
		Datum: 19.10.2018	
		Schaal: zie aanzicht	
Opdrachtgever: Bouwbedrijf J.G. Timmer		Projectie: 	
Onderwerp: Overzicht 1e verdiepingsvloer			

**FERROSS** staalbouw  
 Ferross Staalbouw  
 Maxskade 35  
 5347 KD Oss  
 T +31 (0) 412 667 600  
 E info@ferross-staalbouw.nl  
 I www.ferross-staalbouw.nl  
 KvK 160.72274

Project:  
**818029**  
 Tekening:  
**4**  
 Status:  
**DEFINITIEF**

Project:  
 818029  
 Formaat:  
 A1