



Algemeen staal renvooi:		
Staal kwaliteit:		
- Profielstaal: S235 t.a.v.		
- Koker- en buisprofielen: S275 t.a.v.		
Windverband verbindingen:		
- L60/6: 2*M16 L70/7: 2*M16 L90/8: 2*M20 Ø16: 1*M16 + wartel Ø20: 1*M20 + wartel t.a.v.		
- Strip 60*6: 1*M16 + wartel Strip 60*10: 1*M16 Strip 100*10: 2*M20 Strip 130*15: 2*M24 t.a.v.		
Detailverbindingen volgens berekening:		
- xxxxxx		
- xxxxxx		
Verbindingen:		
- Ankerkwaliteit: 4.6 t.a.v.		
- Boutkwaliteit: 8.8 t.a.v.		
- Thermisch verzinkte constructies: alle bouten en moeren thermisch verzinkt. Overige constructies: alle bouten en moeren glans verzinkt		
Lassen:		
- Alle lassen minimaal : a = 4 t.a.v. op tekening of berekening		
- Lassen van wapeningsstaal aan constructie: a = 0.4 x staafdiameter t.a.v.		
Hulpstaal:		
- Hulpstaal t.b.v. dak- en gevelplaten, doorvoeren, vloeren, ramen, deuren en luchtbehandelingskanalen / kasten e.t.c. behoren niet tot de hoofdconstructie		
Conservering:		
Gespoten Ral 9010		
- Alle onderdelen SA 2.5 gestraald en voorzien 2K-coating		

0	1E UITGAVE	24.03.2014
A	EXTRA ETRESOLVLOER TOEGEPAST	09.04.2014
Revisie	Revisie omschrijving	Revisie datum
Onderwerp:	STAALOVERZICHT VERDIEPING + DAK AS 1-2	
Getekend:	PVDM	
Datum:	24.03.2014	
Tijd:	11:12:23	
Werk:	Nieuwbouw D.O.R.C. Int.	
Opdrachtgever:	Aann. De Bruijne BV.	
Bouwlocatie:	Scheijdelweg 2, Zuidland	

 hanse staalbouw	De Weel 13 4306 NV Nieuwerkerk 0111 - 64 13 33 0111 - 64 33 35 www.hansestaalbouw.nl info@hansestaalbouw.nl	Project: 3975.001 Tekening: S-02 Status: DEFINITIEF	Formaat: A1
--	--	---	-----------------------