



RENVOL

staalplaat-betenvloer

- Peil = 0.000 = 35.5m +NAP
- Voor materiaaleigenschappen en kwaliteiten zie "Uitgangspunten rapport bestekfase", ref. 9R3636.A3/R003 dd 14 APRIL 2008
- Brandwerendheidsis: 60 min
- Staalconstructie bovenbouw volledig uitvoeren in S355
- Profielen vierkant 400.16 en buisprofielen 762.12.5 alle betongevuld uitvoeren!
- Spantingen tbv installaties volgens opgaaf installatie adviseur
- Tenzij anders aangegeven op alle staal-betonliggers deurtels h.o.h. 600mm
- N.A. = noodafvoer dak, 9x rond250 (binnen diameter)

Revisie	omschrijving	tek.	d.d.	aanv.	d.d.	door
1						
ROD Nijmegen						
IPCTechnovium						
Bovenbouw Plattegrond laag 3						

9R3636.A5 / 3312-140