



- Opmerkingen:**
- Staalsoort constructie loopbrug:
 - buiskolommen ø406,4*12,5 S355 J2 H
 - walsenproducten S355 J0/J2 m.u.v. gordingen
 - gordingen HEA120 S235 J0/J2
 - Kwaliteit bevestigingsmiddelen & verankering:
 - bouten & moeren periode draad kwaliteit 8.8 / 8 thermisch verzinkt
 - M24 lijnankers 8.8 thermisch verzinkt, ankers 700mm verlijmen met EDILON Dex-R 2K
 - wapeningvrije zone aan te geven door Bouwcombinatie (ABT)
 - Oppervlaktebehandeling hoofdstaal m.u.v. buiskolommen ø406,4*12,5:
 - staalstralen reinheid SA 2 1/2
 - 1 laag epoxy zinkfosfaat laagdikte circa 90-110 micron in één van de standaardkleuren van de verfleverancier (geen zichtwerk, dus in afwijking van bestek géén RAL9006)
 - Oppervlaktebehandeling buiskolommen ø406,4*12,5 (zichtwerk):
 - staalstralen reinheid SA 2 1/2
 - 3 laag natalksysteem laagdikte circa 200-250 micron RAL9006
 - 2-laags poedercoaten totale laagdikte circa 120-150 micron RAL9006
 - Oppervlaktebehandeling portaal ondersteuning bestaande gevel UC-18:
 - staalstralen reinheid SA 2 1/2
 - 1 laag epoxy zinkfosfaat laagdikte circa 90-110 micron in één van de standaardkleuren van de verfleverancier
 - Vloerplaten:
 - stalen vloerplaten type ComFlor100 sendzimir verzinkt 0,90mm dik
 - bevestiging op onderconstructie d.m.v. HLTi X-HVB verbodingsbeugels 10 stuks per portaal
 - voor betreffende doorsnedes & details m.b.t. constructie loopbrug zie tekening LB-03, voor aanzicht, doorsnedes & details m.b.t. portaal ondersteuning gevel UC-18 zie tekening LB-04

REVISIE:	NAAM:	REVISIE OMSCHRIJVING:	REVISIE DATUM:
A	Hke	Opmerkingen BC dd. 16-03-2010 verwerkt, tekening BoWoTo	24-03-2010
B	Hke	Diverse voorzieningen toegevoegd, definitief voor uitvoering	13-04-2010
C	Hke	PEIL-maat +7.357 toegevoegd, definitief voor uitvoering	28-04-2010
D	Hke	Meriknummers toegevoegd t.b.v. montage	07-05-2010

ONDERWERP:	Aanzichten constructie loopbrug	MAATVOERING	IN mm
OPP.BEHANDELING:	zie opmerkingen	GET:	H. Kessels
OPDRACHTGEVER:	Bouwcomb. Heijmans / JP van Eesteren	DATUM:	25-02-2010
ARCHITEKT:	Kraaijanger - Urbis Rotterdam	SCHAAL:	1:50 @ AD
PROJECT:	Loopbrug Rabobank Utrecht	AKKOORD:	
		FORMAAT:	1189x841
		ORDERNR.:	P_00403
		WBS:	02.02
		NETWERKPL.:	007
		ISSUE STATUS:	

OSKOMERA	OSKOMERA	OSKOMERA
Oskomera bv Postbus 5 5750 AA Deurne	Oskomera bv Postbus 5 5750 AA Deurne	Oskomera bv Postbus 5 5750 AA Deurne
telefoon 0493-321500	telefoon 0493-321500	telefoon 0493-321500
industrieweg 19 5750 PJ Deurne	industrieweg 19 5750 PJ Deurne	industrieweg 19 5750 PJ Deurne
fax 0493-321511	fax 0493-321511	fax 0493-321511
internet www.oskomera.com	internet www.oskomera.com	internet www.oskomera.com

