



Algemeen detail van aansluitingen HEA100/120

Schotten in HD-ligger S460 en aflansen met volledige K-las en 1/2V-las

Royal HaskoningDHV
Gezien: SKO
d.d. 4-3-2015

Structural Design
Gecontroleerd op de uitgangspunten van het constructief ontwerp. De verantwoordelijkheid voor tekeningen en berekeningen blijft bij de fabrikant / aannemer.

Maatvoering niet gecontroleerd

jp van eesteren | tai

Datum: 19-02-2015
Onderwerp: DEFINITIEF

Opmerkingen:
- HD-profielen uit staal S460;
- Schotten in HD-profielen ook S460;
- Voor detailberekening zie document "opservation deck + panoramabar".

5	E	Definitief - Lassen van bus 021940 aangepast	15-02-2015
4	D	Definitief - Overige opmerkingen verwerkt	11-02-2015
3	C	Definitief	15-12-2014
2	B	Tot goedkeuring	25-11-2014
1	A	Tot controle	14-01-2014
REV. NO.	REVISE	REVISE ONMSORLVING	REV. DATUM
MATERIAALKWALITEIT: S355JR2, KOKERS: S355JO, TENZU ANDERS VERMELD			
LASSEN: minimaal a=4mm, $\Delta a \geq 1.0 t$, $\Delta a > 0.6 t$; TENZU ANDERS VERMELD			
BOUTKWAALITEIT: 8.8; TENZU ANDERS VERMELD			
WERK: Verbouwing Toren Overhoeks Amsterdam ONDERWERP: Panorama bar + skywalk - Details			Get.: J. van Riel Datum: 19-02-2015 Schaal: 1:15 Formaat: 1189x841
OPDRACHTGEVER: J.P. van Eesteren BOUWADRES: Badhuisdreef, 1031 Amsterdam			CONSERVERING: Volgt
Buiting Machinebouw & Staalconstructie b.v. Locatie Bouwland Van Dorpsgracht 42-107 AG Brouwerd Postbus 19, 1105 AC Brouwerd Tel: 020 753 1010 Fax: 020 753 1011 Website: www.buitingbouw.nl		Locatie Almeda Damen 13, 1016 PL Almeda Postbus 206, 1000 AC Almeda Tel: 020 636 2021 Fax: 020 636 2021 E-mail: info@buitingbouw.nl	WERKNUMMER: 70872 TEKENING NO.: G [32]